

LIITUMISTINGIMUSED

Ühisveevõrgi- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Teie 13.05.2015
Meie 29.05.2015 INF/460

Objekt: _____ eramu
Veetarve; kanaliseeritav vesi: **0,5 m³ /ööp**
Tehniliste tingimuste taotleja: _____
Taotleja aadress ja telefon: _____

- Liitumistingimustega kehtestatakse projekteerimiseks järgmised nõuded:

Veevarustus:

Elamule projekteerida veeühendustorustik De 32 PE PN10 sadulühendusega kinnistuga piirnevast Kolde tn De 63 PE veetorust või Leegi tn DN 100 malmveetorust.

Ühendustorustikule krundi piirist 0,3 – 1 m väljapoole projekteerida maakraan koos spindli pikenduse ja kahega.

Hoonesse rajada AS Tartu Veevõrk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübiakninnitus ja kehtiv taatlus.

Ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu tuleb lahendada kogu kinnistu (kõigi korterite ja kõrvalhoonete) veevarustus.

Kanalisatsioon:

Krundi reovesi juhtida kinnistuga piirnevasse Kolde tn kanalisatsioonitorustikku DN 150 või Leegi tn kanalisatsioonitorustikku DN 250. Ühenduskohaks valida tänavatorustikul asuv olemasolev kaev, sobiva kaevu puudumisel tuleb see ühenduskohta projekteerida.

Tänavatorust projekteerida elamuni ulatuv ühendustorustik. Nõutav läbimõõt ühendustorustikul on De 160 ning hoone väljunditel De 110.

Materjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid.

Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315.

Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Kinnistutorustikul peab asuma vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademevesi immutada kinnistul pinnasesse.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar)
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Vee- ja kanalisatsiooniprojekt tuleb kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk, kõigi võrguvaldajatega ja linnainseneriga.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega vee-, kanalisatsiooniprojektist esitada
 - 2 paberkandjal eksemplari ning
 - Digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele
- Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktini AS Tartu Veevärk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.** Liitumistasu on võrdne ühendustorustike rajamismaksumusega tänavatorustikust kuni liitumispunktideni.

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Pindma
AS Tartu Veevärk
Arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!