

Lisa 1

kuupäev	25.08.2015				
ERIALA:	KÜTE, VENT. KÜTE				
OBJEKT:	Korterelamu , Oru küla, Kose vald, Harjumaa				
MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
NR.		NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
Küte					
	Purmo Compact C11+AIR11 C21+AIR21 C22+AIR22 C33+AIR22	Purmo Air radiaator; Purmo Compact+Air ventilatsiooni seade , õhutus ja kinnitus detailid komplektis			
1	C21-450-1000	sama	5	tk	
2	C21-450-1100	sama	6	tk	
3	C21-450-1200	sama	9	tk	
4	C21-450-1400	sama	4	tk	
5	C21-450-1600	sama	4	tk	
6	C21-450-2000	sama	2	tk	
7	C22-450-1000	sama	1	tk	
8	C22-450-1100	sama	5	tk	
9	C22-450-1200	sama	3	tk	
10	C22-450-1400	sama	3	tk	
11	C22-450-2000	sama	4	tk	
12	C22-450-2300	sama	4	tk	
13	C22-500-1800	sama	1	tk	
14	C22-500-2000	sama	1	tk	
15	C22-600-500	sama	2	tk	
16	C22-900-1100	sama	2	tk	
17	STAD-15/14	Liiniseadeventiil DN 15	14	tk	TA
18	STAD-20	Liiniseadeventiil DN 20	4		
19	STAD-25	Liiniseadeventiil DN 25	2	tk	TA
20	Kuulkraan	Kuulkraan DN15	14	tk	
21	Kuulkraan	sama DN20	4	tk	
22	Kuulkraan	sama DN25	2	tk	
23	RA-N 15 (F)	15+termostaatpea, lõhkumiskindel ventiil	56	tk	Danfoss
24	Toru	must vee-gaasitoru DN15	380	jm	
25	Toru	sama DN20	31	jm	
26	Toru	sama DN25	35	jm	
27	Toru	sama DN32	1	jm	
28	Toru	sama DN40	60	jm	
29	Toru	sama DN65	20	jm	

30	Hülsstoru	Hüls torule, must		kpl	vast.vajadusele
31	Isolatsioon	isolatsioon torule DN15 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=40 mm	120	jm	Isover
32	Isolatsioon	isolatsioon torule DN20 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=40 mm	30	jm	Isover
33	Isolatsioon	isolatsioon torule DN25 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=40 mm	35	jm	Isover
34	Isolatsioon	isolatsioon torule DN32 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=40 mm	1	jm	Isover
35	Isolatsioon	isolatsioon torule DN40 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=40 mm	60	jm	Isover
36	Isolatsioon	isolatsioon torule DN65 vastavalt LVI RYL 2002 järgi b=60 mm	20	jm	Isover
37	Ringluspump	Magna 3 25-60; 0,51 l/s ja 20 kPa	1	tk	Lisa 5
38	Paisupaag	TA, Statico SD 35.3	1	tk	
39		automaatne õhutusventiil 3/4"		tk	vast.vajadusele
40		Uhendus ja kinnitus detailid		kpl	
41		Torude värvimine ja lakkimine		kpl	
42		Vaatlus luugid ventiilide ette		kpl	
43		Läbi tuletõkkeseksioonide üleminekud		kpl	

Märkused:

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat või projekteerijat enne lõpliku kalkulatsiooni edastamist.

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse

Liiniseadeventiilidena võib kasutada ka teisi samaväärseid marke.

Töövõtja tarnib ka seadmele vastava jõu ja automaatika kilbi.

Elektritöövõtja teeb ainult kaabelduse