



MÄRKUSED

Märkused:

1. OL.OL. KÜTTESÜSTEEMDEMONTEERIDA
2. RADIAATORI JA VENTILATSiooni KÜTTE MAGISTRAALTORUSTIK EHITADA MUSTAST VEE-GAASITORUDEST
3. KORITERITES ASUVAD TORUD EHITADA GALVANISEERITUD TERASTORUDEST.
3. MAGISTRAALTORUSTIK TULEB ISOLEERIDA MINERAALVILLKOORIKUTEGA, MILLE PAKSUS ON JÄRGMINE:
DN>100 60 mm
DN<100 50 mm
DN<50 40 mm
4. NÄHTAVALE JÄÄV ISOLATSIOON TULEB KATTA PVC KATTEGA, VARJATUD TORUSIKE ISOLATSIOON ON FOOLIUMKATTEGA.
5. KÕIK PÕSTIKUD JA RADIAATORITE ÜHENDUSED ON NÄHTAVAD.
6. KÕIK RADIAATORITE ÜHENDUSTORUD ON DN15.
7. MAGISTRAALITORUSTIKUD KELDRIIS ASUVAD LAE ALL.
8. KATLARUUMIST TORUDEKA LÄBI EHITUSKONSTRUKTSIOONI ETTE NÄHA HÜLSTORUS ÜHENDUSE TEGEMISEKS VAJALIK RUUM.
9. KÜTTESÜSTEEMI KÕRGEMATES PUNKTIDES PAIGALDADA AUTOMAATSED ÕHUERALDUSVENTIILID.
10. LÄBIMINEKU LÄBI TULETÕKKETARINDI ETTE NÄHA TORULE TULETÕKKE MÄHIS.
11. KÜTTE TORU LÄBIMINEKU LÄBI EHITUSKONSTRUKTSIOONI ETTE NÄHA HÜLSTORUS