

TINGMARGID

21°C
1400 W
+13 L/s


RUUMI PROJEKTEERITUD SISSEHÜTUMPERatuur
SOOJUSVAJADUS
VÄRSKEÕHU ÕHUHULK

- 10 L/s

VÄRSKEÕHU ÕHUHULK

R21+AIR21

RADIAATORI TÕUP, VENTILATSIOONISEADME TÕUP



VENTILATSIOONI KANAL Ø100

TK

TULETÕKKEKLAPP



MÕRASUMMUTI



REGULEERKLAPP

PL

PUHASTUSLUUK

"TTI"

TULETÕKKEISOLATSIOON

"SI"

SOOJUSISOLATSIOON

ALLPOOL LÕIKEPINDA TORU

ÜLEVALPOOL LÕIKEPINDA TORU

MÄRKUSED

1. IGA LÕÖR ÜHENDADA OMAETTE VÄLJATÕMPE KANALIGA.
2. OL.OLEVATE-JA UUTE PLIIDIKUBUDE JAOKS TULEB KASUTADA LÕÖRI, MIS ALGAB KELDRIKORRUSEST, NING PANNAKSE KELDRIKORRUSEL KINNI. PLIIDIKUBU TÖÖTAMISE KORRAL MAX VÕIMUSEGA TULEB AVADA AKEN.
3. SIIRDEÕHU LIIKUMINE TAGADA LÄBI UKSE PILU. KORTERI OMANIKELE SOOVITATAKSE MITTE PAIGALDADA AUSTE ALLA LISTE, ET TAGADA SIIRDEÕHU LIIKUMISE.
4. VENTILATSIOONI AGREGAADI ALUSRAAMI ALAÄ TULEB PAIGALDADA KONSTRUKTSIOONI KANDUVA VIBRATSIOONI TÕKESTAMISEKS KUMMIALUS.
5. VENTILATSIOONI AGREGAAT PAIGALDATAKSE PÕNINGULE, NING ÕHUVÄLJAVIISKE TOIMUB LÄBI VÄLISSEINA.
6. VENTILATSIOONI TORUSTIK ISOLEERIDA VASTAVALT JOONISELE.
7. PUHASTUSLUUGID PAIGALDADA VASTAVALT PÕNINGU JOONISELE.



Tuukri 19, reg.nr.11551996
MTR: EEP001944, TEL001105
Tel: 60 08 048, +372 52 11 838
e-mail: info@eurolift.ee

Objekti nimetus Korterehamu.
Männimäe väikekoht 9, Oru küla, Kose vald, Harjumaa
Joonise nimi: Ventilatsioon. 1 korruse plaan

Joonise nr: V-01
Mõõt: 1:100

Vast. projekt.: Jelena Rapp
Projekteerija: Jelena Rapp
Projekteerija:

Tellijä: Zero Projekt OÜ
Koopäev: 25.08.2015
Töö nr: 052015

Pr. staad: PP
Arh. nr: