Korrus	Ruumi nimetus	ruumi nr	Pindala, m^2	Õhuvahetuse alus	SP õhk + L, l/s	SP süst.	VT õhk - L, l/s	VT süst	Müratase, dB(A)	Märkused
0 korrus	Panipaik	1-1	11.3	0.5 kordne	-	-	5	SV-1	40	
	Moosiruum	1-2	4.7	0.5 kordne	-	-	5	SV-1	40	
	Tehnoruum	1-3	9.6	1 kordne	5	SV-1	5	SV-1	40	
	Trepikoda	1-4	11.5	1 kordne	10	SV-1	-	-	35	
	Stuudio	1-5	14.9	1 l/s m2	15	SV-1	15	SV-1	25	
1 korrus	eesruum	`2-1	9	1 l/s m2	25	SV-1	-	-	35	
	Dusiruum	´2-2	4.7	´-15 l/s koht	-	-	15	SV-1	40	
	Leiliruum	´2-3	4.5	2 l/s m2	10	SV-1	10	SV-1	35	
	WC	´2-4	5	´-10 l/s pott	-	-	10	SV-1	35	
	köök	´2-5	14.3	´-20 l/s	-	-	20	SV-1	35	
	sahver	´2-6	1.4	1 kordne	-	-	-	-	-	
	söögituba	´2-7	18.9	0.7 l/s m2	13	SV-1	-	-	30	
	garderoob/panipaik	´2-8	12.2	1 kordne	-	-	18	SV-1	35	
	WC	´2-9	2.2	´-10 l/s pott	-	-	10	SV-1	35	
	tuulekoda	´2-10	7.7	siirõhk	-	-	-	-	35	
	elutuba	´2-11	62.2	0.7 l/s m2	35	SV-1	-	-	30	
2 korrus	vannituba	´3-1	7.5	´-15 l/s koht	-	-	15	SV-1	40	
	WC	´3-2	1.8	´-10 l/s pott	-	-	10	SV-1	35	
	magamistuba	´3-3	12.7	7 l/s in	10	SV-1	-	-	30	
	magamistuba	´3-4	12.6	7 l/s in	20	SV-1	-	-	30	
	garderoob	´3-5	6.7	`-5 l/s	-	-	5	SV-1	35	
	vannituba	´3-6	5.7	´-15 l/s duss, -10 pott	-	-	20	SV-1	40	
	magamistuba	´3-7	14.7	7 l/s in	10	SV-1	-	-	30	
	magamistuba	´3-8	13.2	7 l/s in	10	SV-1	-	-	30	
	hall	´3-9	9.1	1 l/s m2	-	-	-	-	35	**siirdõhk**
				SUM	**163**		**163**			