

OÜ JAOTUSVÕRGU TARTU PIIRKOND**Tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks Nr. 68714**Väljastatud: **22.08.2005**Kehtivad kuni: **22.02.2007**

1. Tehniliste tingimuste taotleja : **Joel Laanemets**
2. Taotleja aadress: **Lille 6a Pärnu Pärnu maakond 80010**
3. Taotleja telefon: **533 2001**

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **korterelamu Uus võrguühendus**

Kastani 167a Tartu Tartu maakond

5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded :

Lubatud peakaitse : **3x80A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
		Kase		Kase tn. õhuliin

Tarbija kohustused:

5.1. Objekti elektrivarustus projekteerida alates liitumispunktist, mis tuleb krundi piirile paigaldatavale õhuliini mastile liitumiskilpi, objekti sisestuskaabli otstele.

5.2. Liitumispunkti asukoht eelnevalt kooskõlastada Jaotusvõrgu Tartu piirkonnaga.

5.3. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.

5.4. Liitumispunkt Jaotusvõrguga on liitumiskilbis Tarbija toitekaabli klemmidel.

5.5. Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt eeskirjadele EEI 3.4.

Jaotusvõrgu kohustused:

5.6. Väliselektrivõrgu koos liitumispunktiga projekteerib ja ehitab elektrivõrk võrguühenduslepingu alusel.

5.7. Elamu peakaitsme 3x80 A paigaldab elektrivõrk liitumiskilpi.

6. Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida võrguühendusleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimine klienditeeninduses Ilmatsalu 5, Tartu, tel. 071 68 415.

7. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist elektrivõrgu ettevõttele.

Kinnitaja:

Uno Lillemäe

Tartu arendussektori juhataja

Koostas: Aare Mumm

Telefon: (71)68417