

3 KORRUSE PLAAN

MÄRKUSED:

1. TEHNOSÄHTIDE JA PÜSTIKUTE PAIKNEMINE TÄPSUSTADA TÖÖVÕTJA POOLT ENNE TÖÖDEGA ALUSTAMIST.
2. KANALISATSIIOONI TÖÖVÕTU PIIRID:
KORTERIS ÜLDISELT – ÜLEMINEK De110/50
LAE ALL – PROJEKTEERITUD KANALISATSIIOONITORU (VÄLJA ARVATUD PÜSTIK) ÜHENDUS ÜLEMISEST KORTERIST TULEVA OLEMASOLEVA MALMOTORUGA.
3. PROJEKTEERITUD HOONESISENE REOVEEKANALISATSIIOONITORUSTIK MONTEERIDA:
De50 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S14
De75 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16
De110 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16
4. PROJEKTEERITUD KANALISATSIIOONITORUSTIKE MINIMAALSED KALDED KUI JÕONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI:
De50 $i=3$ CM/M
De75 $i=2,5$ CM/M
De110 $i=2$ CM/M
5. KANALISATSIIOONITORUDE LÄBIMIGUD TULETÖKKEPIIRETEST JA VAHELAGEDEST TIHENDADA TULETÖKKEMANSETTIDEGA TULEPÕSIVUSNÕUDELE EI60 VASTAVALT.
6. AVATUD PAIGALDUSEGA PÜSTIKUD JA LAELUSED KOGUMISTORUD ISOLEERIDA MÜRA VASTU SOMM PAKSUSE MINERALVILLI ISOLATSIOONIKOORIKUGA, MILLE TULETUNDLUKKUS ON A2–s1,d0. KATTEKS ALUMINIUM–FOOLIUM. AVATUD PAIGALDUSEGA PÜSTIKUD ÜMBRITSEDA KIPSPLAADIST KARBIGA.

KASUTATUD TINGMÄRGID:

- PROJEKTEERITUD KANALISATSIIOONITORUSTIK NÄHTAVAL, PÕRANDAL, SEINAL
- PROJEKTEERITUD KANALISATSIIOONITORUSTIK LAE ALL
- KANALISATSIIOONIPÜSTIKU NR, MÕOT, SUUND
- KEERATAVA KANEGA PUHASTUSLUUK, PK
- KÕIGIVALAMU
- TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR

