

4 KORRUSE PLAAN

- MÄRKUSED:
1. TEHNOSÄHTIDE JA PÜSTIKUTE PAIKNEMINE TÄPSUSTADA TÖÖVÕTJA POOLT ENNE TÖÖDEGA ALUSTAMIST.
 2. KANALISATSIOONI TÖÖVÕTU PIIRID:
KORTERIS ÜLDISELT – ÜLEMEINEK De110/50
LAE ALL – PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORU (VÄLJA ARVATUD PÜSTIK) ÜHENDUS ÜLEMEISEST KORTERIST TULEVA OLEMASOLEVA MALMOTORUGA.
 3. PROJEKTEERITUD HOONESISENE REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA:
De50 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S14
De75 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16
De110 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16
 4. PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIKE MINIMAALSED KALDEED KUI JÕONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI:
De50 $i=3$ CM/M
De75 $i=2,5$ CM/M
De110 $i=2$ CM/M
 5. KANALISATSIOONITORUDE LÄBIMIGUD TULETÖKKEPIRETEST JA VAHELAGEDEST THIENDADA TULETÖKKEMANSETTIDEGA TULEPÕSIVUSNÕUDELE EI60 VASTAVALT.
 6. AVATUD PAIGALDUSEGA PÜSTIKUD JA LAELUSED KOGLUMISTORUD ISOLEERIDA MÜRA VASTU SOMM PAKSUSE MINERALVILLI ISOLATSIOONIKOORIKUGA, MILLE TULETUNDLUKKUS ON A2–s1,d0. KATTEKS ALUMINIUM–FOOLIUM. AVATUD PAIGALDUSEGA PÜSTIKUD ÜMBRITSEDA KIPSPLAADI KARBIGA.

- KASUTATUD TINGMÄRGID:
- PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIK NÄHTAVAL, PÕRANDAL, SEINAL
 - PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIK LAE ALL
 - KANALISATSIOONIPÜSTIKU NR, MÕOT, SUUND
 - KEERATAVA KANEGA PUHASTUSLUUK, PK
 - KÕIGIVALAMU
 - TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR

