

MÄRKUSED:

1. TEHNOSÄHTIDE JA PÜSTIKUTE PAIKNEMINE TÄPSUSTADA TÖOVÕTJA POOLT ENNE TÖÖDEGA ALUSTAMIST.
2. KANALISATSIOONI TÖOVÕTU PIIRID:  
KORTERIS ÜLDISELT – ÜLELINEK De110/50  
LAE ALL – PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORU (VÄLJA ARVATUD PÜSTIK) ÜHENDUS ÜLEMISEST KORTERIST TULEVA OLEMASOLEVA MALMOTORUGA.
3. PROJEKTEERITUD HOONESISENE REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA:  
De50 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S14  
De75 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16  
De110 PP–HT TORUDEST JÄIKUSKLASSIGA S16
4. PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIKE MINIMAALSED KALDED KUI JÕONISEL POLE NÄIDATUD TEISITI:  
De50  $i=3$  CM/M  
De75  $i=2.5$  CM/M  
De110  $i=2$  CM/M
5. KANALISATSIOONITORUDE LÄBIMIGUD TULETÖKKEPIIRETEST JA VAHELAGEDEST TIHENDADA TULETÖKKEMANSETTIDEGA TULEPÕSVIVUSNOUDELE EI60 VASTAVALT.
6. AVATUD PAIGALDUSEGA KANALISATSIOONIPÜSTIKUD ISOLEERIDA KÜLMAL PÖÖNINGUL 50MM PAKSUSE ALU FOOLIUM KATTEGA TORUISOLATSIOONIKOORIKUTEGA, MILLE TULETUNDUKKUS ON A2–s1,d0.
7. TUULUTUSPÜSTIKUD VARUSTADA KATUSEL TUULUTUSOTSIKUTEGA. KATUSELÄBIMIGU TÕUP TÄPSUSTADA TÖOVÕTJA POOLT ENNE TÖÖDEGA ALUSTAMIST.

KASUTATUD TINGMARGID:

- PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIK NÄHTAVAL, PÖRANDAL, SEINAL
- - - PROJEKTEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIK LAE ALL

KANALISATSIOONIPÜSTIKU NR, MÕOT, SUUND

KEERATAVA KAANEGA PUHASTUSLUUK, PK

V1 KÕÕGIVALAMU

- - - TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR

