



SOOJASÖLMET SEADMETE VALLIK

	ÜHIK	RAADIATORIKÜTE	TARBEVEESI
SOOJUSVAHETIID		103HE01	201HE01
VÕIMSUS	kW	630	630
VOOLHULIK	l/s	primaar X sekundaar 6,00	primaar 3,33 sekundaar 3,00
TEMPERatuur	°C/°C	110/X 50/75	65/20 5/55
RÕHULANG	kPa	max20	max20
TÕÖRÕHK	MPa	1,6	0,6
REGULEERIMISVÄNTIIDL		103MV01	201MV01
TOOTJA			
MARK			
VOOLHULIK	l/s	X	X
RÕHULANG	kPa	>1/2AP	>1/2AP
SUURUS/Kv-av	DN/Kv	X / X	X / X
TSIRKULATSIOONIPUMBAD		103P01	201P01
MARK		sagedusmuunduriga	sagedusmuunduriga
VOOLHULIK	l/s	näit. MAGNA 50-120F	näit. MAGNA 50-60FB
TSIRKULATSIOONIRÕHK	kPa	max 50	max 30
EL.MOOTORI VÕIMSUS	W/V	800/1*230-240	400/1*230-240
PAISUNÕUD JA KAITSEADMEID		103ET01 103SV01	
SÜSTEEMI MAHT	1	5600	
PAISUNÕU MAHT/RÕHK	l/bar	600	5
KAITSEKLAPI SUURUS/VÄMMISRÕHK	DN/bar	25	3,5

- SOOJUSSÖLMET ARVUTUSLIK SUURRÕHULANG ILMA SOOJUSMÕOTURITA VÕIB OLLA 0,7bar
 - SOOJUSSÖLMET TÖÖVÕTTU KUULUB KOGU SÖLMET JUHTIMINE NING AUTOMAATIKA,
 - TÖÖVÕTJA PEAB KINNITAMA ENNE SOOJUSSÖLMET TÄRNET JA MONTAAZI AS TARTU KESKATLANMAJAS SOOJUSSÖLMET TENNISSED ANDMED, SEADMED JA MATERJALID.

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Pro.j	Kompilev

- SULGEVENTIL
- SEALVENTIL (SULGENE, HÕOTMINE)
- FILTER
- KÜLMHÕTJA
- TERMOMEETER
- TEMPERAATUURI ANDUR
- MANOMEETER
- RÕHULANDUR
- AUMINGA VENTIL
- SAGEDUSMUUNDURIGA PUMP
- DE RÕHUL REGULAATOR
- TÄRNDUS
- ÕMUTUS