

OBJEKT:

Korterelamu,

Kolga küla,

PROJEKTI OSA:

Kuusalu vald

Sisemised veetorustikud

LEHT: 1

KOOSTAS:

LEHTI:1

PÕHILISTE SEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

JRK. NR.	NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
1	Veemõõdusõlm, veearvestiga $Q_{nom}=2,5m^3/h$		tk	1	Vt. joon VK-3
2	Veearvesti külmale veele $Q_{nom}=1,5m^3/h$		tk	8	
3	Veearvesti soojale tarbeveele $Q_{nom}=1,5m^3/h$		tk	8	
4	Plastist veetoru Ø16x2mm, Pn6, lubatud töötemp. 70°C, +hülsstoru	evalPEXa, Uponor	m	190	
5	Sama Ø25x2,3mm		m	102	
6	Sama Ø32x2,9mm		m	32	
7	Sama Ø40x3,7mm		m	52	
8	Komposiittoru (alupex) Ø20x2,25		m	4	
9	Sama, Ø25x2,25		m	6	
10	Sama, Ø40x4,0		m	9	
11	Kuulventiil, täisavaga Pn16, $T^{\circ}\geq 110^{\circ}C$, Dn15		tk	1	
12	Sama, Dn20		tk	19	
	Sama, Dn32		tk	5	
13	Kollektor külmale veele, Dn20/4x16, sulgeventiilidega		tk	8	
14	Kollektor soojale tarbeveele, Dn20/3x16, sulgeventiilidega		tk	8	
15	Tagasilöögiklapp, Pn16, $T\geq 110^{\circ}C$, Dn15		tk	1	
16	Sama, Dn20				
17	Sõelfilter, Pn16, $T\geq 110^{\circ}C$, Dn20		tk	1	
18	Ringluspump soojale tarbeveele, $q=0,06l/s$, $\Delta H=25kPa$	ALPHA2 25-40N	tk	1	
19	Vedeliktermomeeter 0...100°C		tk	1	