

Tallinn**22. jaanuar 2016.a.****Tehnilised lähteandmed****Tallinn****Maagaasi tarbijapaigaldise projekti koostamiseks**

1. _____, Tallinn A-kategooria maagaasitorustik projekteerida paigaldatavatele gaasikatlale ja gaasipliidile eelneva sulgeseadmeni. Enne korterisse sisestust näha ette sulgeseadme paigaldus.
2. _____ tarbijapaigaldis ühendada trepikoja arvesti BK AT 16 nr.28819086 järgselt.
3. _____ tarbijapaigaldise projekteerimisel lähtuda:
 - maksimaalne ühendusvõimsus liitumispunktis kokku 28 m³/h ja lisanduvale tarbijapaigaldisele – 4 m³/h
 - maksimaalne töö rõhk [MOP] – 0,1 bar
 - seadistusrõhu vahemik [OP] – 0,018-0,025 bar
4. _____ tarbijatorustiku läbimõõdu arvutamisel lähtuda minimaalsest rõhust liitumispunktis so 0,018 bar.
5. _____ gaasimõõdusõlm projekteerida tarbijapaigaldisele gaasiarvesti BK-G4AT paigaldamise võimalusega.
6. Gaasivarustuse projekt trepikoja mõõdusõlme osas kooskõlastada AS Gaasivõrgud mõõtetehnika peaspetsialistiga Gaasi 5, Tallinn: Raivo Ronk, telefon 6056859, e-post: raivo.ronk@gaas.ee.
7. Gaasivarustus projekteerida vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
8. Lähteandmed kehtivad kaks aastat alates väljastamise kuupäevast, koos kohustusliku ülevaatamisega ühe aastase perioodi järgselt.

Lugupidamisega