

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

POS.	NIMETUS	MATERJAL:	KOGUS (TK)	ÜHIKU MASS	KOGU- MASS	MÄRKUSED:
1	Ø12 L=12690	A500HW	4	11,3	45,1	
2	Ø12 L=7690	A500HW	4	6,83	27,3	
3	Ø12 L=6630	A500HW	4	5,89	23,5	
4	Ø12 L=15490	A500HW	4	13,8	55,0	
5	Ø12 L=4865	A500HW	4	4,32	17,3	
6	Ø12 L=9130	A500HW	16	8,11	129,8	
7	Ø12 L=6490	A500HW	4	5,76	23,1	
8	Ø12 L=3470	A500HW	4	3,08	12,3	
9	Ø12 L=6115	A500HW	4	5,43	21,7	
10	Ø12 L=3765	A500HW	4	3,34	13,4	
11	Ø12 L=440	A500HW	596	0,39	232,9	
12	Ø12 L=340	A500HW	29	0,30	8,76	
13	Ø12 L=440	A500HW	8	0,39	3,13	
14	Ø12 L=4065	A500HW	4	3,61	14,4	
15	Ø12 L=6100	A500HW	2	5,42	10,8	
16	Ø12 L=150	A500HW	36	0,13	4,80	
		KOKKU:			643,3 kg.	
		BETON C20/25 XC2 XF2:			10,8 m3	
	FIB 5 KELDRISEINA PLOKID PAKSUSEGA 300mm:				125,0 m2	
	SOOJUSTUS EPS200 PAKSUSEGA 50mm:				125,0 m2	
				EHITUSKILE: 125,0 m2		
				HÜDROISOLATSIOON: 156,2 m2		

MÄRKUSI:

1. JOONISEL TOODUD KÕRGUSMÄRGILE ±0.00* VASTAB LOODUSLIK KÕRGUSMÄRK +6.80 (BALTI SÜSTEEMIS).
2. ARMATUURTERAS A500HW.
3. BETOON C20/25 XC2 XF2.
4. TERASARMATUURI MINIMAALNE KAITSEKIHT: ALAPINNAS 70mm, ÜLA- JA HORISONTAALPINNAS 30mm.
5. ARMATUURVARRASTE MINIMAALNE PAINUTUSRAADIUS ON 5 (VIIS) PAINUTATAVA VARDA LÄBIMÕÖTU.
6. JOONISEL TOODUD ÜSIKVARRASTEST ARMEERINGU VÕIB ASENDADA VÕRGUGA #12/12/150/150 A500HW.
7. JOONISEL JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONIS EI OLE ARVESTATUD VÕIMALIKE ARMATUURVARRASTE JÄTKUDE JA ÜLEKATETEGA, ARMATUURIDE JÄTKAMISEL ÜLEKATTE PIKKUS 32 JÄTKATAVA VARDA LÄBIMÕÖTU.
8. ANTUD JOONIST VAADATA KOOS JOONISTEGA EK-01, EK-02 JA EK-03.
9. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON ON TOODUD JOONISEL EK-04.