



GRUPI Nr.	TARBIJA NIMETUS	I lühis (A)	Pi (kW)	KAABEL	kaabli pikkus (m)
SISEND	Elektrilevi liitumispunktist (3x63A)			AXPK 4x50	9
gr.1	Korter nr. 1			PPJ 3G4	8
gr.2	Korter nr. 2			PPJ 3G4	11
gr.3	Korter nr. 3			PPJ 3G4	8
gr.4	Korter nr. 4			PPJ 3G4	6
gr.5	Korter nr. 5			PPJ 3G4	11
gr.6	Korter nr. 6			PPJ 3G4	14
gr.7	Korter nr. 7,8			PPJ 3G4	9
gr.8	Korter nr. 9			NYJ-J 3x4	25
gr.9	Üldelekter				
gr.10	Valgustus: trepikoda, pööning			PPJ3G1.5	
gr.11	Välisvalgustus			NYJ-J 3x1,5	
gr.12	Reserv				
	Rikkevoolukaitse 2x25A; 0,03A				
gr.13	Pistikupesa trepikojas			PPJ3G2.5	
gr.14	Reserv				

Jätta kilpi 20% reservkohti

Kaitseaste: min IP40
metallkest,
min 30 moodulkohta