

<b>Elektrimaterjalide spetsifikatsioon</b>		
<b>1. Peajaotuskeskus</b>		
Pealüliti 3x63A	1	tk
Korterikaitse 1Cx25A (+üldelekter)	9	tk
Moodulkarp 8m IP40	1	tk
Rühmakaitse 1Cx10A	3	tk
Rikkevoolukaitse 2x25A 0,03A	1	tk
Rühmakaitse 1Bx16A	2	tk
N-PE klemmlist, sillatud 4/16-20/6	1	tk
Ühenduskamm 3F 12m	1	tk
Sisendklemmid AL-Cu 50mm <sup>2</sup>	4	tk
Montaažuhtmed, markeering		kmpl
<b>2. Kaabeldus</b>		
PPJ 3G4	70	m
NYY-J 3x4	25	m
Kaabel PPJ 3G2,5	12	m
NYY-J 3x1,5	30	m
Pistikupesa pinnapealne kaanega IP40	1	tk
Harukarp klemmidega	2	tk
Kinnitusmaterjal		kmpl
<b>3. Maandus</b>		
Maand.varras L/1,5 d20	2	tk
Maandusklamber	2	tk
Juhtteravik	2	tk
Juhe Cu 25 mm <sup>2</sup>	15	m
Kaitsekõri d16	15	m
Juhe Cu 6 mm <sup>2</sup>	20	m
Potensiaaliühtlustuslatt 7x25mm	1	tk
Torumaandusklamber	2	tk
Kinnitusmaterjal		kmpl