



- Märkused:**
- Projekteeritud veetorustiku püstikud ja korterite jaotustorustik monteerida alu-PEX kihtsein-plastiktorudest. Torustiku ja armatuuride potentsiaal ühtlustada. Potentsiaalühtlustuskaabli ristlõige $s \geq 6 \text{ mm}^2$.
 - Paigaldatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga, paigaldatavad sõelfiltrid peavad olema plommitavad.
 - Veearvestite paigaldusasend on horisontaalne või vertikaalne. Veearvesti ühendamisel tuleb kasutada standardliitmikke.
 - Vahelagade ja piirete läbimisel paigaldada torud hülssis.
 - Avad tuletõkkepiirete ja vahelagade läbimisel tihendada tulepüüva avatäitega EI60 vastavalt.
 - SV ja SVR püstikud isoleerida alu-foolium kattega mineraalvillast koorikutega, mille tuletundlikkus on A2-s1,d0. Isolatsioonikihi paksus 20mm. KV püstikud isoleerida 9mm paksuse PE isolatsioonikoorikuga.