



- Märkused:
- Töövõtupiiriks korteris on ühendus olemasoleva De50(DN50) toruga.
 - Projekteeritud hoonesisene reoveekanalisatsioonitorustik monteerida:
De50 PP-HT torudest jäikusklassiga S14
De110 PP-HT torudest jäikusklassiga S16
 - Kanalisatsioonipüstikud kinnitada konstruktsioonide külge kummitihendiga klambritega. Paigaldamisel tagada püstiku soojuspikenemise kompenseerimine.
 - Projekteeritud kanalisatsioonitorustike minimaalsed kalded kui joonisel pole näidatud teisiti: De50 i=3 cm/m
De110 i=2 cm/m
 - Kanalisatsioonitorude läbiviigud tuleõhkkepiiretest tihendada tuleõhkkepiiretega tulepüsisvõimele EI60 vastavalt.

- Kasutatud tingimärgid:
- projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru nähtaval, põrandal, seinal
 - projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru varjatult, põrandas, projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru lae all
 - kanalisatsioonipüstiku nr, mõõt
 - projekteeritud kanalisatsioonitoru ühendus olemasoleva kanalisatsioonitoruga
 - V1 kätepesuvalamu
 - V2 köögivalamu
 - WC-pott
 - keeratava kaanega puhastuskolmik
 - tuleõhkkeseksiooni piir

