




IMBKAEV 1500 L

Kui saunakaevu suubuv toru asetseb kõrgemal/madalamal kui 600 mm, saab teeninduspüstikut lühemaks lõigata v. pikendada.

Kui õhul on sisendtoru kaudu kaevu juurdepääs jääb tuulutus-
toru ära.

Märkused: _____

Nr.	Nimetus	Materjal	Mõõdud	Tk.
1	Kaevu korpus	klaasplast	Ø1200, H=1900	1
2	Teeninduspüstik	PVC	De200	1
3	Õhutustoru	PVC	De110	1
4	Sisendtoru (vali-x) ☐	PVC	De110	1
		PVC	De160	
5	Luuk (vali-x) ☐	malm	Ø200, 40 t	1
		klaasplast	Ø200, 0,1 t	

Kliendijoonise nimetus: IMBKAEV 1500 L

Joonise nr:	Kuupäev:	Mõõtkava:
Projekt.:	Kontr.:	Kinnitas:
Objekt:	 Fertil OÜ, Peterburi tee 2A 11415 Tallinn, Estonia tel. (+372) 621 5392 faks (+372) 621 1259 www.fertil.ee, info@fertil.ee	