

Lubja 7B KÜ  
Lubja 7B  
10115 Tallinn

AS Tallinna Vesi  
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia  
Tel. +372 6262 200  
Fax +372 6262 300  
[www.tallinnavesi.ee](http://www.tallinnavesi.ee)

09.05.16 PR/1617396-1

## TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Korterelamu  
Asukoht: Lubja 7B, Tallinn  
Käsitletud: Veevarustus

### VEEVARUSTUS:

Korterelamu olmevesi (2 l/s) lahendada Lubja tn dn150mm ühisveetorustikust. Veeühendusele näha ette liitumispunkt (sulgarmatuur) kuni 1m kaugusele väljapoole Lubja tn 7a kinnistu piiri, Lubja tänava alale. Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli paigaldus. Lubja tn 7a kinnistu piires paiknevale Lubja tn 7b veetorule näha ette Lubja tn 7a ja 7b kinnistuomanike vaheline servituudi vajadusega ala.

Kinnistu veemöödusõlm projekteerida hoonesse sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha, soojustatud ja valgustatud ruumi. Veemöödusõlm ja ruum peavad vastama ASi Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Veesisend tuua veemöödusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide hülsis.

Kinnistu olemasolev veeühendus Lubja tn 7a hoonest likvideerida. Likvideerimise koht ja meetod esitada projektis.

Ühisveetorustikust tagame normaalolukorras vabasurve 240 kPa.

Soovitavalt rekonstrueerida ka Lubja tn 7a veeühendus Lubja tänaval.

Projekteerimise- ja ehituskulude jagamise osas leppida kokku Lubja tn 7a kinnistu omaniku/esindajaga.

Projektlahendusele lisada Lubja tn 7a nõusolek.

Koos veevarustusega esitada projektis olemasolev kanalisatsioonilahendus kuni liitumispunktini ühiskanalisatsiooniga.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: [www.tallinnavesi.ee](http://www.tallinnavesi.ee) vajutage Partner → Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kaido Vainola  
tehniline konsultant  
626 2200

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile  
[tagasiside.insenerid@tvesi.ee](mailto:tagasiside.insenerid@tvesi.ee)