

14.06.16 PR/1626153-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Tehnilised tingimused
Asukoht: Tallinn
Käsitatud: eramu kanalisatsioon

Projekteerimisel arvestada

KANALISATSIOON:

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.

Eramu reovesi (1,5 l/s) juhtida tn d300mm ühiskanalisatsiooni. Kanalisatsiooniühendusele näha ette liitumispunkt (kontrollkaev) kuni 1m kaugusele väljapoole kinnistu piiri, tänava alale.

Sademevesi hajutada kinnistu piires ja immutada pinnasesse.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Reovee koosseis peab vastama Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja pt 5 nõuetele.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: www.tallinnavesi.ee vajutage Partner → Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Otsmaa
Tehniline konsultant
626 2200

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile
tagasiside.insenerid@tvesi.ee