

ENERGIAMÄRGIS		
Hoone kategooria: ELAMUD		Ehitusaasta: 1978
Hoone kasutamise otstarve: Muu kolme või enama korteriga elamu (11222)		Ehitisregistri kood: 112012368
Soojusvarustus: Lokaalküte		
Energiaallikas: Puit		
Tellijä: KÜ Vastemõisa 9		Kõetav pind, m ² : 942
Aadress: Vastemõisa tee 10, Vastemõisa küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa		
Energiamärgis on koostatud: 2009. - 2011. a. energiakulu andmete ja energiaauditi põhjal		
Kaalutud energiaerikasutus (KEK)	Vähe kulutav	Klass:
KEK≤100	A	
101≤KEK≤120	B	
121≤KEK≤150	C	
151≤KEK≤200	D	
201≤KEK≤250	E	E
251≤KEK≤300	F	
KEK≥301	G	
	Palju kulutav	
Kaalutud energiaerikasutus *, kWh/(m ² ·a):		248
Väljastamise kuupäev:	15.06.2012	Kehtib kuni: 14.06.2022
Märgise väljastaja:		
Ettevõtte või FIE:	OÜ Termoproff	Reg nr: 11320050
Vastutav spetsialist:	Rainer Krünvald	Allkiri:

* arvutatud energiamuundamisseadmetesse sisse antava energiakoguse ja kaalumisteguri järgi

Soovitavad energiasäästu meetmed (vajalikud märgistatud ristiga, mittevajalikud kriipsuga)

☒	Tellida energiaaudit
-	Asendada soojussõlme seadmetik, nimetada osa(d):
☐	
-	Teostada keskküttesüsteemi püstikute hüdrauliline tasakaalustamine
-	Sektioneerida keskküttesüsteem (nt eraldada lõuna- ja põhjapoolsed magistraalid)
-	Paigaldada küttekehadele termostaatventiilid
-	Hoone küttekoormuse alandamine öösel ja tööaja välisel ajal
-	Reguleerida välja ventilatsioonisüsteemi ööpäeva ja nädalavahetuse temperatuurirežiimid
-	Tihendada aknad ja välisukused
-	Sulgeda katuse tuulutus
-	Kütteseadme või selle osade vahetus, nimetada osa(d):
☐	
-	Muud:
☐	
☐	



Elamu Vastemõisa tee 10, Vastemõisa küla, Viljandimaa

Märkused:

Energiamärgis on arvutatud 2009.-2011. a. energiakulu andmete alusel.

Kaalutud energiatõhususe klass E (numbriline väärtus klassi ülemises osas) viitab suurele energia eritarbimisele, mida saab oluliselt vähendada energiasäästu meetmeid rakendades.

Elamu
Vastemõisa tee 10, Vastemõisa küla, Viljandimaa;
EHR kood 112012368

Energiamärgise arvutuse lähteandmed				
Ehitusaasta		1978		
Köetav pind	m ²		942	
Soojavarustus		lokaalküte		
Energiaallikad		Puit		
		2009	2010	2011
Puitkütustest saadud energia bruto	MWh/a	233	238	222
Elektrienergia kulu (kogu elekter)*	MWh/a	38	37	34
Elekter kütteks	m ³ /a	0	0	0
Sooja tarbevee kulu (arvestuslik)	m ³ /a	0	0	0
Energiakulu tarbevee soojendamiseks***	MWh/a	18	17	13
Energiakulu kütteks	MWh/a	233	238	222
Energiamärgise arvutus köetavale pinnale 1167 m² (t_b=17°C)				
Normaalaasta (NA) kraadpäevad	°C·d	4295		
Aasta kraadpäevad Tallinnas	°C·d	4064	4608	3844
NA kraadpäevadega taandatud küttekulu **	MWh/a	246	222	248
NA kraadpäevadega taandatud el. kulu kütteks **	MWh/a	0	0	0
Kaalutud taandatud keskmine en. kulu küttele	MWh/a	179		
Kaalutud taandatud elektrienergia kulu kütteks	MWh/a	0		
Kaalutud keskmine elektri kulu soojale veele	MWh/a	24		
Kaalutud keskmine elektri kulu olmes*	MWh/a	30		
Keskmine kaalutud enrgia erikulu	kWh/(m²a)	248		
Kaalutud energiakasutuse klass		E		

* Kasutatud on tegelikke mõõdetud andmeid

** Normeeritud on mõõdetud soojusenergia ja elektrienergia see osa, mida kasutati ruumide kütmiseks

*** Tarbevesi soojendatakse korterites elektriboileritega ja selle kulu on olmeelektri osa

Energiamärgise koostamiseks vajalikud lähteandmed

I Tarbitud soojuse, kütuse ja elektri andmed

1. Energia tarbimine kütteks

Kasutatud energia	2009	2010	2011
Halupuude energia (MWh/a)	163	167	156

2. Elektri tarbimine

	2009	2010	2011
Üldelekter (kWh/a)	1675	1571	1401
Korterite elekter (kWh/a)	35945	35669	32544
Kogu elekter (kWh/a)	37620	37240	33945

3. Vee tarbimine

	2009	2010	2011
Kogu vee tarbimine (m³/a)	705	661	486

Muud andmed:

Ehitisregistri kood: 112012368

Ehitusaasta: 1978

Olulised rekonstrueerimised, aasta:

Elumaja köetav pind: 942 m²

Korterite köögipliidid: elektripliidid

Andmete esitaja:

Ülle Mikk
KÜ juhatuse liige

„18” aprill 2012.

Vajalike korrektsete lähteandmete puudumisel väljastatakse energiamärgis suurima energiakasutuse klassiga või kasutatakse erikasutuse arvutamisel juhendis antud soojuse ja elektri erikulusid.