

# I/O SIGNAALIDE LOETELU

Nr.	TÄHIS	SEADE	REGULEERIMINE AO	MÖÖTMIN E AI	JUHTIMIN E BO	OLEK BI	LOENDUR CI	MÄRKUS
1	TE00	Temperatuuri andur		1				SSAK1
2	TE1	Temperatuuri andur		1				SSAK1
3	TE2	Temperatuuri andur		1				SSAK1
4	TE3	Temperatuuri andur		1				SSAK1
5	TSA1	Temperatuuri andur (Lüliti)				1		SSAK1
6	FV01	3-Tee ventiil + ajam	1					SSAK1
7	FV02	3-Tee ventiil + ajam	1					SSAK1
8	P1	Pump			1	1		SSAK1
9	P2	Pump			1	1		SSAK1
10	P3	Pump			1	1		SSAK1
11		Solar juhtimiskeskus			1	2		SSAK1
12		PELLETIKATEL			1	2		SSAK1
13	EK	Elektriküttekeha			1	2		SSAK1
14		Aku				2		SSAK1
15	VT09	Ventilaator	1		1	1		SSAK1
16	VT10SC01	KIIRUSEREGULAATOR			2	2		SSAK1
17	EZ1	ATS Blokeering			1	1		SSAK1
18	SP/VT6QE1	CO2 andur		1				SSAK1
19	SP/VT6VAV1	VAV klapp	1					SSAK1
20	SP/VT6VAV2	VAV klapp	1					SSAK1
21	SP/VT7QE1	CO2 andur		1				SSAK1
22	SP/VT7VAV1	VAV klapp	1					SSAK1
23	SP/VT7VAV2	VAV klapp	1					SSAK1
24								
25								
26								
		Kokku:	7	6	10	16	0	
		Tagavara 15%	1	1	2	2	0	
		Kokku tagavaraga:	8	7	12	18	0	