

SEADMETE TABEL

NUMBER	TÄHIS	NIMETUS	TÜÜP	PIIRKOND	SEADISED	TEHN. PAR.	TARNE	PAIGALDUS	ÜHENDUS	MÄRKUSED
1	SP/VT1FV1	2-Tee ventiil + ajam		60/40°C, 0.065 l/s		Juhtsignaal 0...10V, 24V	AT	KT: 2-Tee ventiil, AT: Ajam	AT	Näiteks: Belimo
2		Võrgumoodul	MODBUS-100			Modbud RTU RS-485	AT	AT	AT	Ouman
3	VAJK1	Kilp					VT	VT (tehases paig.)	ET-toide, AT	Ühine jõu- ja automaatika osa
4		SP/VT2 platsiseadmed					VT	VT (tehases paig.)	VT (tehases paig.)	Komplektne
5	SP/VT1P1	Pump				1F, 230V	KT	KT	AT	
6	SP/VT1EZ1	ATS Blokeering		ON/OFF		NC pingevaba kontakt	NV	NV	AT	

LÜHENDITE SELGITUS:
ET - ELEKTRITÖÖVÕTT
AT - AUTOMAATIKA TÖÖVÕTT
JT - JAHUTUSE TÖÖVÕTT
VT - VENTILATSIOONI TÖÖVÕTT
VK - VEEVARUSTUSE/KANALISATSIOONI TÖÖVÕTT
KT - KÜTTE TÖÖVÕTT
NV - NÕRKVOOLU TÖÖVÕTT