

SEADMETE TABEL

NUMBER	TÄHIS	NIMETUS	TÜÜP	PIIRKOND	SEADISED	TEHN. PAR.	TARNE	PAIGALDUS	ÜHENDUS	MÄRKUSED
1	SP/VT6FV1	2-Tee ventiil + ajam		60/40°C, 0.037 l/s		Juhtsignaal 0...10V, 24V	AT	KT: 2-Tee ventiil, AT: Ajam	AT	Näiteks: Belimo
2		Võrgumoodul	MODBUS-100			Modbud RTU RS-485	AT	AT	AT	Ouman
3	VAJK6	Kilp					VT	VT (tehasest paig.)	ET-toide, AT	Ühine jõu- ja automaatika osa
4		SP/VT2 platsiseadmed					VT	VT (tehasest paig.)	VT (tehasest paig.)	Komplektne
5	SP/VT6P1	Pump				1F, 230V	KT	KT	AT	
6	SP/VT6EZ1	ATS Blokeering		ON/OFF		NC pingevaba kontakt	NV	NV	AT	
7	SP/VT6QE1	CO2 andur	Ruum	0-2000ppm		24V, 0-10V	AT	AT	AT	
8	SP/VT6VAV1	VAV klapp				24V, 0-10V	VT	VT	AT	Täpsustada tööprojekti
9	SP/VT6VAV2	VAV klapp				24V, 0-10V	VT	VT	AT	Täpsustada tööprojekti

LÜHENDITE SELGITUS:  
ET - ELEKTRITÖÖVÕTT  
AT - AUTOMAATIKA TÖÖVÕTT  
JT - JAHUTUSE TÖÖVÕTT  
VT - VENTILATSIOONI TÖÖVÕTT  
VK - VEEVARUSTUSE/KANALISATSIOONI TÖÖVÕTT  
KT - KÜTTE TÖÖVÕTT  
NV - NÕRKVOOLU TÖÖVÕTT