

SEADMETE TABEL

NUMBER	TÄHIS	NIMETUS	TÜÜP	PIIRKOND	SEADISED	TEHN. PAR.	TARNE	PAIGALDUS	ÜHENDUS	MÄRKUSED
1	TC, TE/TH xx.n	Ruumi kontrolleri, temp.anduri, seadistaja				24 või 230V	AT	AT	AT	Täpsustada tööprojekti
2	TV xx.n	Küteventiil + el.ajam	2-Tee, Vaata küte projekt			24 või 230V, ON/OFF või PWM/PDM	KT	KT	AT	Täpsustada tööprojekti

LÜHENDITE SELGITUS:  
ET - ELEKTRITÖÖVÕTT  
AT - AUTOMAATIKA TÖÖVÕTT  
JT - JAHUTUSE TÖÖVÕTT  
VT - VENTILATSIOONI TÖÖVÕTT  
VK - VEEVARUSTUSE/KANALISATSIOONI TÖÖVÕTT  
KT - KÜTTE TÖÖVÕTT  
NV - NÕRKVOOLU TÖÖVÕTT