

NIMIPINGE	Un 400/230 V
NIMIVOOL	In 250A
ARVUTUSLIK LÜHISVOOL	Icc 3,0 kA
INSTALLEERITUD VÕIMSUS	Pi 190 kW
ARVUTUSLIK VÕIMSUS	Pa 100 kW
JAOTUSSÜSTEEM	L1, L2, L3, N, PE (TN-C/TN-S)
KAITSEASTE	IP 44
PAIGALDUSVIIS	PINNAPEALNE
KINNITUSVIIS	SEINALE
UKSE TÜÜP	PÖÖRDRIVIGA SULETAV
TOIDE	ALT
VÄLJUVA KAABLID	ALT, ÜLEVALT

Kilp varustada klemmliistudega kõigi väljuvate kuni 16 mm² ristlõikega jõukaablite ja juhtimiskaablite jaoks + 10 % iga kaabli soonte ristlõigete kohta.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
----------	-----	-----------	------	---------