



| SKEEMI Nr. | RÜHMA Nr. | NIMETUS | VÕIMSUS kW | KAITSE RAK.VOOL A | KAABLI MARK JA RISTLÕIGE |
|---------------|--------------|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 14 | Pistikupesad (jõusaal, koridor) | 1,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 15 | Pistikupesad (kaminasaal) | 1,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 16 | Pistikupesad (jõusaal, koridor, fuajee) | 1,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 17 | Pistikupesad (peosaali lava) | 3,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 18 | AV JAOTLA pistikupesad (peosaali lava) | 3,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 19 | Pistikupesad (peosaal) | 1,0 | C16 | PPJ 3G2,5 |
| | 20 | Põrandaküttekaabel (riietus 11.3mm2 , WC) | 1,1 | C10 | PPJ 3G1,5 |
| | 21 | Põrandaküttekaabel (pesuruum) | 1,2 | C10 | PPJ 3G1,5 |
| | 21 | Põrandaküttekaabel (riietus 9,5 mm2 , WC) | 0,9 | C10 | PPJ 3G1,5 |
| | 22 | Küttekollektor KK-01, KK-02, KK-03, KK-05 | 0,1 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 23 | Valgustus (tehnoruumid) | 0,9 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 24 | Valgustus (jõusaal) | 1,0 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 23 | Valgustus (kaminasaal, WC-d, tuulekoda) | 0,5 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 24 | Valgustus (koridor, fuajee, WC-d, garderoob) | 0,7 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 25 | Turvavalgustus | 0,2 | B10 | PPJ 3G1,5 |
| | 26 | Valgustus (pesuruumid, leil, garderoobid) | 0,7 | C10 | PPJ 3G1,5 |
| | 27 | Varjualune (hoovis) Lüliti | 1,0 | C16 | MCMK 4x6/6 PPJ 3x1,5 |
| | 28 | Grillnurk (hoovis) Lüliti | 3,0 | C16 | MCMK 4x6/6 PPJ 3x1,5 |
| | | Hämaralüliti Hämaralüliti andurile | | C10 | KLM 2x0,8 |
| | VV1 | VÄLISVALGUSTID W1, W2 (parkla, kõnniteed) | 1,5 | B10 | MCMK 4X6/6 |
| | VV2 | RESERV | | | |