



SKEEMI Nr.	RÜHMA Nr.	NIMETUS	VÕIMSUS kW	KAITSE RAK.VOOL A	KAABLI MARK JA RISTLÕIGE
		potentsiaaliühtlustusjuht			MK16KEVI
		Toide peakilbist PJK (C63A) PEALÜLITI			PPJ 5G16
		Lüüpingepiirik näit. V20C/+NPE 2 klass (C tüüp)			
	1	Pliit Metos pos. 15	12,0	C32	PPJ 5G6
	2	Kombiahi GEMT06T pos. 13	8,0	C16	PPJ 5G2,5
	3	Nõudepesumasin pos. 21	5,0	C16	PPJ 5G2,5
	4	VENTSEADE SP/VT04 (abiruum)	9,0	C16	PPJ 5G2,5
	5	Pistikupesad külmkapid pos. 2, 3	1,0	C16	PPJ 3G2,5
	6	Pistikupesad köögis pos. 12, 24	1,0	C16	PPJ 3G2,5
	7	Pistikupesad (köök, abiruum)	2,0	C20	PPJ 3G2,5
	8	Pistikupesad pos. 25 (Kohvimasin baariosas)	2,25	C16	PPJ 3G2,5
	9	Pistikupesad (baariosa seinas)	2,0	C16	PPJ 3G2,5
	10	Pistikupesad (baariosa baariletis)	2,0	C16	PPJ 3G2,5
	11	Pistikupesad (söögisaal)	1,0	C16	PPJ 3G2,5
	12	Pistikupesad (rõdu)		C16	PPJ 3G2,5
	13	RESERV		C16	
	14	Valgustus (köök, abiruum)	0,7	B10	PPJ 3G1,5
	15	Valgustus (söögisaal, ripplaes)	0,8	B10	PPJ 3G1,5
	16	Valgustus (söögisaa üldvalg.)	0,5	B10	PPJ 3G1,5
	17	Valgustus (gard., pesuruum, kauba vastuv), põrandaküte	0,7	B10	PPJ 3G1,5
	18	Küttekollektor KK-04	0,1	B10	PPJ 3G1,5