



SKEEMI Nr.	RÜHMA Nr.	NIMETUS	VÕIMSUS kW	KAITSE RAK.VOOL A	KAABLI MARK JA RISTLÕIGE
		potentsiaaliühtlustusjuht			MK10KEVI
		Toide peakilbist PK (C63A) PEALÜLITI			
		Liigpingepiirik näit. V20C/+NPE 2 klass (C tüüp)			PPJ 5G16
	1	VENTSEADE SP/VT03 (abiruum)	15,5	C32	PPJ 5G10
	2	VENTSEADE SP/VT05 (abiruum)	9,0	C16	PPJ 5G2,5
	3	VENTSEADE SP/VT06 (abiruum)	6,8	C16	PPJ 5G2,5
	4	Pistikupesa (abiruum)	1,5	C16	PPJ 3G2,5
	5	Pistikupesad (teeninduspiirkond lugemissaalis)	1,5	C16	PPJ 3G2,5
	6	Pistikupesad (lugemislauad lugemissaalis)	1,0	C16	PPJ 3G2,5
	7	Pistikupesad koristamiseks (lugemissaal, garderoob, peosaali rõdu)	2,0	C16	PPJ 3G2,5
	8	RESERV		C16	
	9	Valgustus (lugemissaal)	1,4	C10	PPJ 3G1,5
	10	Valgustus (lugemissaali teenindus, abiruum)	0,7	C10	PPJ 3G1,5
	11	Valgustus (peosaali rõdu, garderoob)	0,7	C10	PPJ 3G1,5
	12	Valgustus (peosaali üldvalg.)	0,1	C10	PPJ 3G1,5
	13	Valgustus (peosaali üldvalg.)	1,7	C10	PPJ 3G1,5
	14	Valgustus (peosaali üldvalg.)	1,7	C10	PPJ 3G1,5
	15	Turvavalgustus (peosaali rõdu, lugemissaal, gard.)	0,2	C10	PPJ 3G1,5
	16	Jõupesa kilbis	0,2	C16	
	17	RESERV		C16	
	18	RESERV		C16	
	19	RESERV		C10	
	20	RESERV		C10	