

Ventilatsiooniseadmete koondtabel

Lisa 2

Süst. №	Teenindatavad ruumid / seadme asukoht	Seadme mark	Õhuhulk, l/s Rõhukadu, Pa	SFP, kW/(m ³ /s)	El. võimsus, kW-A	Kalorifeeri võimsus, kW	Filter	Soojusvaheti	Märkused
SP/ VT01	jõusaal ja riietusruumid / abiruum	Lumier Passiv 28-R	+545, 200 -545, 200	<2,3	10,7 kW- 3x25A	5,4 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT02	kaminasaal / ripplae taga	Komfovent Domekt RECU 500PWCF	+100, 200 -100, 200	<2,3	0,3 kW- 2,6 A	1,0 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 87%	kiiruse regulaator
SP/ VT03	peosaal / ventkamber	Lumier Passiv 48-R	+880, 200 -880, 200	<2,3	15,5 kW- 3x32A	8,7 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT04	söögisaal ja köök/ köögi abiruum	Lumier Passiv 1800-R	+460, 200 -460, 200	<2,3	9 kW- 3x16A	4,6 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT05	lugemissaal / ventkamber	Lumier Passiv 1800-L	+516, 200 -516, 200	<2,3	9 kW- 3x16A	5,1 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT06	idapoolsed bürooruumid / ventkamber	Lumier Passiv 1400-R	+314, 200 -314, 200	<2,3	6,8 kW- 3x16A	3,1 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT07	läänepoolsed bürooruumid / abiruum	Lumier Passiv 880-R	+217, 200 -217, 200	<2,3	4,5kW- 3x16A	2,2 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 85-90%	kiiruse regulaator
SP/ VT08	fuajee / tehnoruum	Komfovent Kompakt RECU 700VWCF-L	+193, 200 -193, 200	<2,3	0,3 kW- 3,6 A	1,9 60°C/40°C	F5 F5	vastuvoolu plaat 86,2/78,6%	kiiruse regulaator
VT09	kaminasaali WC-d / katusel	TFSK 160 EC (Systemair)	-60, 100	<1,0	0,08 kW- 0,64A				kiiruse regulaator
VT10	0. tehnoruum	KV 100 A (Östberg)	-16, 80	<1,0	0,04kW- 0,18A				trafo