



- Märkused KANALISATSIOON:
- 1.) Kanalisatsioonitulekõrgused De110 vial katusest välja 0,5 m kõrgusele katusest.
 - 2.) O-korruse kanalisatsioonitulekõrgused De110 vial katusest välja 0,5 m kõrgusele katusest.
 - 3.) Vertikaalsed välamüüritulekõrgused De110 vial katusest välja 0,5 m kõrgusele katusest.
 - 4.) Torustike läbiviigud teostada vastavalt LVI juhendkaardile LVI 12 10217
 - 5.) Torustike kinnitused teostada vastavalt LVI juhendkaardile LVI 12 10370
 - 6.) Vee- ja kanalisatsioonitulekõrgused arvestada teiste erisadega

- TINGMÄRGID
- K- Hoonesisene reoveekanalisatsioonitulekõrgused
 - OP- Hoonesisene sajuveekanalisatsioonitulekõrgused
 - SK- Hoonesisene sajuveekanalisatsioonitulekõrgused
 - OP- kanalisatsioonitulekõrgused
 - SK- sajuveekanalisatsioonitulekõrgused
 - Ujuva haigusluga pörandatulekõrgused
 - TULETÕKE SEKTSIOONI PIIR
- Torude kaalud: Ø32...Ø160 i>= 0.02