



Märkused KANALISATSIOON:

- 1.) Kanalisatsiooni tuulutsotsad De110 vial katusest välja 0,5 m kõrgusele katusest.
- 2.) Õkorruse kanalisatsioonitorud paigaldada põrandakonstruktsiooni alla. Torude rõngsajätkus peab olema SN8.
- 3.) Vertikaalsed valamüäravoolud paigaldada seina sisse (v.a. köögilalarnue äravoolud ja esimese korruse valamue äravoolud).
- 4.) Enne kondensaaditorustiku ühendamist reoveekanalisatsioonitorustikuga paigaldada torustiku vahelie haisulukk (vt. skeemi liial).
- 5.) Torustike läbiviigud teostada vastavalt LVI juhendkaardile LVI 12 10217
- 6.) Vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamisel arvestada teiste erisadadega

TINGMÄRGID

- |                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| — K- Hoonesisene reoveekanalisatsioonitorustik                                 | Torude kaldeid: Ø32...Ø160 i>= 0.02 |
| — SK- Hoonesisene sajuveekanalisatsioonitorustik                               |                                     |
| — OP- kanalisatsiooni õhuvoolustik; KP- kanalisatsiooni pusik; PK-puhastuskork |                                     |
| — SRP- sajuveekanalisatsioonipusik                                             |                                     |
| — Ujuva haisulukuga põrandatrapp                                               |                                     |
| — TULETÕKKE SEKTSIOONI PIIR                                                    |                                     |