



1. KOHAPEAL VALATAVA BETOONI KLASS ON C25/30.  
2. EHITUSAEKSED TOED JA KINNITUSED KUULUVAD EHITAJA OLESANNETE HULKA.  
3. KONSTRUKTSIOONE ON LUBATUD KOORMATA PARAST MONOLIITIMSBETOONI 70% TUGEVUSE SAAVUTAMIST.  
4. SARRUSE KAITSEKIHT SISEKESKKONNAS 25 mm, VALISKESKKONNAS 35 mm.  
5. SARRUSE MIN. OLEKATTEPIKKUSED: Ø12 - 500 mm  
Ø16 - 700 mm  
6. ÜHES LÄIKES EI TOHI JÄTKATA RÕHKEM KUI 33% SARRUSTEST. SARRUSE NIHE MIN. 250 mm.  
7. BETOONI KESKKONNAKLASS XC1.  
8. SARRUS B500B.  
9. TOLERANTSID VASTAVALT KLASSILE 1 (EVS-EN 13670:2010).  
10. MUURITISE BETONEERIMISEKS KASUTADA C25/30.  
11. MUURITISE LADUMISEL JÄRGIDA TOOTJATE KÕIKI JUHISEID.  
12. DET-1 ON NÄIDATUD "COLUMBIA" KIVI BETONEERIMINE JA SARRUSTAMINE. ÜLEJÄANUD "COLUMBIA" KIVI SEINAD BETONEERIDA.  
13. MITTEKANDVAD SEINAD LADUDA "FIBO" PLOKIST JA USTE SILLUSED VALIDA VASTAVALT AVA MÕÕTUDELE.  
14. BETOONPLAATIDE KVALITEETI: VARJATUD PINNAD KLASS C JA NÄHTAVAD PINNAD KLASS A (B04).  
15. KOHAPEAL VALATAVATE RAUDBETOONTALADE OTSESSE PAIGALDADA D-RAUAD Ø16.  
16. KASUTADA KOOS ARHITEKTURSETE JA ERIOSADE JÕONISTEGA.