



1. VIIMISTLUS

- pinnaviimistlus vastavalt arhitektuuriprojektile

2. SEINAKONSTRUKTSIOON

- kerkkruusast plokid 200 mm, survetugevus 5 MPa
- mört M100/510

3. SOOJUSTUS

- horisontaalse puitroovid 50x50 s=600 + mineraalvillaplaadid 50 mm, 17 kg/m³

4. AURUTÕKE

- fooliumpaber

5. TUULUTUSVAHE

- vertikaalne puitroov 22x100 s=600 + tuulutusvahe 22 mm

6. PUITLAUDIS

- horisontaalne puitlaudis vastavalt arhitektuuriprojektile

KASUTUSPIIRANGUD JA HOIATUSED

- tulepüsivus EI 240
- helipidavus R'_w=52 dB (krohvitud mõlemalt küljelt)
- avade sillused valida vastavalt ava mõõtudele
- peosaali seinad katta heli neelavate plaatidega