

Katus

2. korrus

1. korrus

Territoorium

JK2
 $P_i = 20 \text{ kW}$
 $P_a = 6 \text{ kW}$
 $I_{3k} < 6 \text{ kA}$
 $I_{1k} = 0,6 \text{ kA}$
 $\Delta U = 0,8 \%$

18m 2

JK1
 $P_i = 20 \text{ kW}$
 $P_a = 6 \text{ kW}$
 $I_{3k} < 6 \text{ kA}$
 $I_{1k} = 0,6 \text{ kA}$
 $\Delta U = 0,8 \%$

15m 2

PJK
 $P_i = 44,7 \text{ kW}$
 $P_a = 14 \text{ kW}$
 $I_{3k} < 6 \text{ kA}$
 $I_{1k} = 0,87 \text{ kA}$
 $\Delta U = 0,5 \%$

60m 3

20m 1



Kelder

JK-K
 $P_i = 2 \text{ kW}$
 $P_a = 1 \text{ kW}$
 $I_{3k} < 6 \text{ kA}$
 $I_{1k} = 0,3 \text{ kA}$
 $\Delta U = 0,7 \%$

Pesumaja/perspektiivne grillmaja

JK-P

Reservkõri D50

KAABLID

- 1 AXP 4G25
2 AMCMK HF 4x25+16
3 XPK HF 5G6

MÄRKUSED:

1. Pingelangude ja lühisvoolude arvutamisel kasutatud tarkvara Simelect4.
2. Arvutustes on kasutatud kohapealsete mõõdistuse andmeid.
3. Vastavalt standardile EVS-HD 60364-5-52:2011 on lubatud pingekadu liitumispunktist kuni liini lõpptarvitini valgustusahelates 3% ja muudes ahelates 5%.

Faali tähis:

Tellij:	KÜ		
Objekt:	Kortermaja		
	Räpina, Põlva maakond		
Joonis:	Toitevõrk Magistraalide skeem		
Stadium:	PP	Mõõtkaava: 1:50	Kuupäev: 26.02.2024
Töö nr:	TSN23068	Joonise nr: EL-5-01	Leht: A4