

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1.	Nimipinge	3x230/400 V
2.	Nimivool	3x32 A
3.	Sagedus	50 Hz
4.	Instaleeritud võimsus	27 kW
5.	Arvutatud võimsus	16 kW
6.	Lühisetaluvus	6,0 kA
7.	cosφ	0,97
8.	Sisestuse juhtistik	TN-C
9.	Jaotusjuhistik	TN-S

EHITUSLIKUD ANDMED

1.	Seadmetüüp	Peajaotuskeskus
2.	Paigutusviis	Pinnapealne
3.	Kinnitusviis	Seinale
4.	Ukse tüüp	Riiv
5.	Kaitseaste	IP31

KAABLID

1.	Toitekaablid	Alt
2.	Väljuvad kaablid	Ült, alt

TUNNUSILT

1.	Tähistus	PJK
----	----------	-----

MÄRKUSED

1. Kilpi jätta reservruumi 25%
2. Jaotuskeskus ja pealüliti peab taluma ühe astme võrra kõrgemat nimivoolu võrreldes liitumispunkti amperaaziga.

Nr

Muudatus

Projekteerija

Kuupäev



O3 Inseneribüroo OÜ
Endla 69, Tallinn 10615
Reg. nr. 12321790
+372 556 55981
info@o3.ee
www.o3.ee

Projekti juht	Mikk Tasa	
Projekteerija	Ats Pöder	
Vast. spetsialist	Ats Pöder	

Joonis ET-201

Peajaotuskeskuse PJK skeem Leht 1/3

Projekt nimi ja aadress

Väikeelamu - Pohla mü, Praakli
küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa

Projekti staadium

PP

Projekti number	150810
Tellija	Joonas Rõõm
Kuupäev	18.09.2015
Mõõt	

25.02.2016 15:20:49