

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	Kaitse	Kaabeldus
		RVK3			Rikkevoolukaitse 40 A, 30 mA
	13	P.pesad: Hoone välisseinal	0,5	B16	XPJ 3G2,5
	14	P.pesad: Vannitoad	2,0	B16	XPJ 3G2,5
	15	P.pesa: Küttekollektor	0,1	B10	XPJ 3G1,5
	16	Valgustus: Tehnorum, hoone välisseinal	0,4	C10	XPJ 3G1,5
	17	Valgustus: Vannitoad	0,2	C10	XPJ 3G1,5
	18	Valgustus: Esik, köök, sahver	0,3	C10	XPJ 3G1,5
	19	Valgustus: 1.korruse magamistuba, elutuba	0,2	C10	XPJ 3G1,5
	20	Valgustus: 2.korruse magamistoad, koridor	0,4	C10	XPJ 3G1,5
	21	Nõrkvoolukilbi toide	0,2	B10	XPJ 3G1,5
	22	Kuuri toide	2,0	C16	MCMK 4x6/6
	23	Veepumba toide	1,0	B16	MCMK 2x2,5/2,5
	24	Valgustus: Pööning	0,3	C10	XPJ 3G1,5
	25	Valvesignalisatsiooni keskseade 62	0,3	B10	XPJ 3G1,5

Nr

Muudatus

Projekteerija

Kuupäev



O3 Inseneribüroo OÜ
Endla 69, Tallinn 10615
Reg. nr. 12321790
+372 556 55981
info@o3.ee
www.o3.ee

Projekti juht	Mikk Tasa	
Projekteerija	Ats Pöder	
Vast. spetsialist	Ats Pöder	

Joonis ET-203

Peajaotuskeskuse PJK skeem Leht 3/3

Projekt nimi ja aadress

Väikeelamu - Pohla mü, Praakli
küla, Lääne-Saare vald, Saaremaa

Projekti staadium

PP

Projekti number	150810
Tellija	Joonas Rõõm
Kuupäev	18.09.2015
Mõõt	

25.02.2016 15:20:49