



MÄRKUSED:

1. Pistikupesad paigaldada 0,3 m kõrgusele põrandast, kui ei ole joonisel näidatud teisiti.
2. Nõrkvoolu kaablite paralleelsel kulgemisel tugewoolu kaablitega peaks nende vahedkaugus olema \geq 150 mm.
3. Pistikupesad, mis asuvad kõrvuti tugewoolupesadega, paigaldada ühise raami alla.
4. Pistikupesasid ja seadmetoose ei tohi paigaldada heliisolatsioonl vähennemise tõttu sama seinaga vastaspooltel kohakuti.
5. Installatsioon teostada süvistatut seintes ja põrandas.
6. Kaabliäbiviigid tuleõkeseintes tihendada tuldõkestava ainega vastavalt seinaga tulepüsvusastmele.

Nr.	Valmis pakkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev