



- MÄRKUSED**
1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
 2. Lülitite ja nupupaneelide paigalduskõrgus on üldjuhul 1,0 m põrandast.
 3. Kõrvuti asetsevad lülitid paigaldada horisontaalselt ühele joonele.
 4. Pistikupesade kohal asuvad lülitid paigaldada pistikupesadega vertikaalselt ühele joonele.
 5. Installatsioon teha kaabliga XPJ 3G1,5 kuurides pinnapealset, mujal süvistatult.
 6. Kaablite läbiviigid seintest tihendada tuldõkestava ainega vastavalt seina tulepüsisusastmele.

Nr.	Valmis pakkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

TINGMÄRGID

- Rühma markeerimg
- ♂ Lülit, 1-poolusega, pindpaigaldus
- ⚡ Rühmalülit, süvispaigaldus
- ⊗ Seinavalgusti
- ⊗ Valgusti