



OLEMASOLEV AKEN
TÕSTETAKSE ÜMBER,
ASENDATAKSE
PROJEKTEERITAVA
UKSEGA

PROJEKTEERITAV
UKS
OL.OL. AVAS

☒ Optiline suitsuandur

■ R45 pistikupes, süvispaigaldus

■ 2xR45 pistikupes, süvispaigaldus

☒ Mognetkontaktorid, süvispaigaldus

☒ IP liikumisandur (180 kraadi)

☒ Valvesignalsüsteemi keskseade

☒ Valveseadme sõrmitik

☒ Hoone või korteri andmeside juhtuskeskus

☒ 62 Sireen

MÄRKUSED:

1. Pistikupesad paigaldada 0,3 m kõrgusele põrandast, kui ei ole joonisel näidatud teisiti.
2. Nõrkvoolu kaablile paralleelsele külgemisel tuguvoolu kaabliga peaks nende vahetäolisus olema ≥ 150 mm.
3. Pistikupesad, mis asuvad kõrvuti tuguvoolupesadega, paigaldada ühise raami alla.
4. Pistikupesad ja seadmeid ei tohi paigaldada hallisotsiooni vähememise tõttu sama seinale vastaspoolsele kohakuti.
5. Installatsioon teostada süvisatult seinest ja põrandast.
6. Kaabliühendused tuleks teostada ühendusala alusega vastavalt seinale tulepuvusastmele.

Nr.	Vajmsi pokkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev