



- Optiline suitsuandur
- R145 pistikupesed, süvispaigaldus
- 2xR145 pistikupesed, süvispaigaldus

MÄRKUSED:

1. Pistikupesad paigaldada 0,3 m kõrgusele põrandast, kui ei ole ioonisel näidatud teisiti.
2. Nõrkvoolu kaablile paralleelsele külgemisel tugewoolu kaabliga peaks nende vahetkaugus olema ≥ 150 mm.
3. Pistikupesad, mis asuvad kõrvuti tugewoolupesadega, paigaldada ühise raami alla.
4. Pistikupesad ja seadmetoosid ei tohi paigaldada heliisolatsiooni vähenemise tõttu sama seinaga vastaspoolisel kohal.
5. Installatsioon teostada süvisalt seinest ja põrandast.
6. Kaabliühendused tulekikeselites tihendada tulekikeselise almega vastavalt seinaga tulepõrkestustele.

Nr.	Vajnis pokkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Klappäev