



Nr 1. T 2 3 T. 4 5 A 6. 7. 8

TINGMÄRGID

- Rühma markeering
- Lüüti, 1-poolusega, pindpaigaldus
- Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- Rühmalüüti, süvispaigaldus
- Veksellüüti, süvispaigaldus
- Hämaralüüti
- Seinavalgusti
- Valgusti
- Numbrivalgusti

MÄRKUSED

1. Elektriseadmete normadisel pingevabad metallkonstruktsioonid moandada, kui seadme valmistaja ei nõe ette teisiti (näiteks kahekorde isolatsiooniga seadmed).
2. Lüüti ja nupupaneelide paigalduskõrgus on üldjuhul 1,0 m põrandast.
3. Kõrvuti asetsevad lüütid paigaldada horisontaalselt ühele joonele.
4. Pistikupesade kohal asuvad lüütid paigaldada pistikupesadega vertikaalselt ühele joonele.
5. Installatsioon teha pinnapeelselt kaabliga XPJ 3G1.5.
6. Kaablite läbiviigid seintest thendada tuldtkestava ainega vastavalt seinä tulepüsisusastmele.

Nr.	Vajnis pakkuamiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kluppäev