



TINGMÄRGID

- Rühma markeering
- ⊕ Lüüti, 1-poolusega, pindpaigaldus
- ⊖ Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- ⊕ Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- ⊖ Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- ⊕ Veksellüüti, süvispaigaldus
- ⊖ Hämardlüüti
- ⊕ Seinavalgusti
- ⊖ Valgusti
- ⊕ Numbrivalgusti

MÄRKUSED

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei nõe ette teisiti (näiteks kaheksakordse isolatsiooniga seadmed).
2. Lüüti ja nupupaneelide paigalduskõrgus on üldjuhul 1,0 m põrandast.
3. Kõrvuti asetsevad lüütid paigaldada horisontaalselt ühele joonele.
4. Pistikupesade kohal osuvad lüütid paigaldada pistikupesadega vertikaalselt ühele joonele.
5. Installatsioon teha süvistatult kaabliga XPJ 3G1.5.
6. Kaablitel läbiviigid seintest tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt seinä tulepüstitusostmele.

Nr.	Vajnis pokkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kiirpöev