



TINGMÄRGID

- Rühma markering
- ♂ Lüüti, 1-poolusega, pindpaigaldus
- ♂ Lüüti, 1-poolusega, süvispaigaldus
- ♂ Rühmalüüti, süvispaigaldus
- ♂ Veksellüüti, süvispaigaldus
- ⊞ Hämoralüüti
- ⊞ Seinavalgusti
- ⊞ Valgusti

MÄRKUSED

1. Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Lülitite ja nupupaneelide paigalduskõrgus on üldjuhul 1,0 m põrandast.
3. Kõrvuti asetsevad lülitid paigaldada horisontaalselt ühele joonele.
4. Pistikupesade kohal asuvad lülitid paigaldada pistikupesadega vertikaalselt ühele joonele.
5. Installatsioon teha süvistatult kaabliga XPJ 3G1.5.
6. Kaablite iddiviigud seintest tihendada tuldikestava ainega vastavalt seina tulepüsisusastmele.

Nr.	Valmis pakkuamiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Klappäev