



- MÄRKUSE**
1. KATUSE S 7020-G5
  2. VIHMAV DIAMEETE
  3. KORSTN VÄRVITUD RENOVEE
  4. KATUSE TURVAVÕI

TINGMÄRGID

⊗ Valgusti

♂ Turvavõlli, PE+N, 230 V, 25 A, IP 55

MÄRKUSED

1. Elektriseadmete normadisel pingevõbad metallkonstruktsioonid moandoda, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
2. Turvavõlli paigalduskõrgus on üldjuhul 1,6 m põrandast.
3. Installatsioon teha pinnapealselt torus, valgustus kaabliga XPJ 3G1,5.
4. Kaablite läbiviigid seintest tihendada tuldkestava ainega vastavalt seina tulepüsisvustsistmele.

Nr.	Voimis pakkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev