



- ☒ Optiline suitsuandur
- RJA5 pistikupesaga, süvispaigaldus
- 2XRJA5 pistikupesaga, süvispaigaldus
- ☒ Magnetkontaktandur, süvispaigaldus
- ☒ IP liikumisandur (180 kraadi)
- 62 Valvesignaalsüsteemi keskseade
- #62 Valveseadme sõrmistik
- ☐ Hoone või korteri andmeside juotuskeskus

MÄRKUSED:

1. Pistikupesad paigaldada 0,3 m kõrgusele põrandast, kui ei ole ioonisel näidatud teisiti.
2. Nõrkvoolu kaablile paralleelsele külgemisel tugewoolu kaabliga peaks nende vahetäugus olema ≥ 150 mm.
3. Pistikupesad, mis asuvad kõrvuti tugewoolupesadega, paigaldada ühise raami alla.
4. Pistikupesad ja seadmetoosid ei tohi paigaldada heliisolatsiooni vähendamise tõttu sama seinaga vastaspoolisel kohal.
5. Installatsioon teostada süvisalt seinest ja põrandast.
6. Kaabliühendused tuleks teha tihedalt tuletõkestava ainega vastavalt seinaga tulepõrkestustele.

Nr.	Valmis pakkumiseks	Muudatus	Muut jä	Kontrollis	Kuupäev