



TINGMÄRGID:

-  Ühenduskarp IP67
-  Temperatuurandur

H=3,7 m Räästa kõrgus

MÄRKUSED:

1. jõuseadmete kaablitüübid vt kilbi skeemidelt.
2. Elektripaigaldiste pingeadidid juhtivad osad maondada kaabli PE soone abil.
3. Kaabliühiviigud tuletõkeseintes tihendada tuldõkestava ainega vastavalt seinä tulepõlvivusostmele.
4. Küttekaablid ja andurid paigaldada vastavalt tootja soovitusetele ja juhistetele.
5. Küttekaablite toide võetakse kilbist PJK.

Nr.	Vajnis pokkumiseks	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

MÄRKU  
 1.. KATL S 7020-  
 2. VIHMA DIAMEE  
 3. KORVÄRVIIT RENOV  
 4. KATL TURVAJOOINIS 85-107C