

PUIDU SPETSIFIKATSIOON

POS NR	NIMETUS	RISTLÕIGE MM	ARV TK	KOGU-PIKKUS M	MÄRKU-SED
P-1	ALUSPRUSS	50x150	-	80	KASUTATAVA PUITMATERJALI NIISKUSSISALDUS MAX 20 % JA TUGEVUSKLASS VÄHEMALT C18
P-2	SARIKAS	50x250	-	550	
P-3	HARJALAPP	50x150, L=600	90	54	
P-4	PÄRLIN	50x150	-	30	
P-5	POST	50x150, L-MUUTUV	-	86	
P-6	PENN	50x200, L=3500	82	287	
P-7	NEELUSARIKAS	50x250	-	70	
P-8	NEELUSARIKA LIIST	50x50	-	70	
P-9	UUGI SARIKAS	50x200, L=1600	26	41,6	
P-10	UUGI SARIKAS	50x200, L=2100	10	21	
P-11	HARJAPÄRLIN	50x200	-	90	
P-12	HARJAPÄRLINI POST	150x150, L-VAST. KOHALE	-	48	
P-13	VEKSEL	50x250, L=1150	32	36,8	
P-14	DISTANTSLIIST	50x50	-	620	
P-15	ROOVLAUDIS	100x25	-	1700	

MÄRKUSED:

1. VALTSITUD PLEKIGA KAETAVA KATUSEPINNA SUURUS ON 330 M².
2. SARIKAD KINNITUVAD PALKSEINA KÜLGE NURGIKUTE (POS.4)  
JA KRUVIDE (POS.5) ABIL.
3. ALUSPRUSSID KINNITADA LAETALADE KÜLGE NURGIKUTE  
JA KRUVIDE Ø 5x50 MM VÕI WT-T KRUVIDE 6,5x130 MM ABIL.
4. KÕIK LIITELEMENDID KRUVIDA OMAVAHEL KOKKU KÕRGUSES  
KAHES REAS JA MALEKORRAS KRUVIDEGA Ø 5x90 MM (POS.7).

PUIDU KOONDVAJADUS

□	50x250 MM	-	700 JM	-	8,8 M³
□	50x200 MM	-	440 JM	-	4,5 M³
□	50x150 MM	-	250 JM	-	1,9 M³
□	150x150 MM	-	50 JM	-	1,2 M³
□	100x25 MM	-	1700 JM	-	4,4 M³
□	50x50 MM	-	690 JM	-	1,8 M³
-----					
KOKKU:					22,6 M³

TERASE SPETSIFIKATSIOON

POS NR	NIMETUS	RISTLÕIGE	ARV TK	ÜHIKU KAAL KG	MÄRKU-SED
1	EHITUSNAEL	K 5x150	360		
2	EHITUSNAEL	K 4x100	540		
3	SFS INTEC KRUVI	WT-T 6,5x130	120		
4	TUGEVDATUD NURGIK	L 105x2,5; L=90	240		
5	KRUVI	Ø 5x50	1920		
6	POLT	M 16x200	82		KLASS 8.8
7	KRUVI	Ø 5x90	400		