


SCANCORE moodulkorsten

Hinnakiri 2013



	Toote kood	Toote nimetus	Kaal kg/tk	Hind km-ta €/tk	Hind km-ga €/tk
 1jm=4tk 24tk/alusel	EB361500	Korstnaplokk G20 Ø=150mm (360mmx360mm, h=240mm)	20,0	16,79	20,15
	EB412000	Korstnaplokk G20 Ø=200mm (410mmx410mm, h=240mm)	25,0	17,33	20,79
	VD-1	Malm tahmaluuk 130x130mm	4,0	26,25	31,50
	PLL130	Puhastusluugi liitelement	1,0	15,00	18,00
 1 kott=7-9jm	TB500025	Scancore liim 25 kg	25,0	26,25	31,50
 Komplekt=4tk+needid	KMA15S..	Korstnamantel 360x360x2000mm		78,75	94,50
	KMA15SV..	Korstnamantel 360x360x1250mm		57,75	69,30
	KMA20S..	Korstnamantel 410x410x2000mm		78,75	94,50
	KMA20SV..	Korstnamantel 410x410x1250mm		57,75	69,30
	VMU15S..	Vihmamüts 360x360mm Ø=150mm		79,80	95,76
	VMU20S..	Vihmamüts 410x410mm Ø=200mm		80,85	97,02
	115020	Tihenduslint Mage-Flex 5000x280mm must	3,3	79,01	94,82
	115024	Tihenduslint Mage-Flex 5000x280mm tellisepunane	3,3	79,01	94,82
	LLIIST20	Liigendusliist 1000mm must	0,1	8,93	10,71
	LLIIST24	Liigendusliist 1000mm tellisepunane	0,1	8,93	10,71

Scancore moodulkorsten on turvaline, lihtsasti paigaldatav ja vastupidav korsten, mis sobib kõikidele puiduküttega kütteseadmetele: pliidad, ahjud, kaminad ja saunakerised. Scancore korstnaplokkid on toodetud vulkaanilisest laavakivist, mis tagab korstna töökindluse ka kõrgetel temperatuuridel. Scancore korstnasüsteem ei sobi gaasi- ja õliküttele.

BENDERS BALTIC NORD OÜ

Kontor:
Papiniidu 5 (Sillakeskus)
Pärnu 80010
Tel: 44 20 372
Fax: 44 20 370
E-post: info@benders.ee

Ladu:
Tööstuspargi tee 6
Lemmetsa küla Audru vald
Pärnumaa 88311
Tel/Faks: 44 20 371

www.scancore.ee

SCANCORE PAIGALDUSJUHEND

Mida pead teadma enne alustamist:

- Tee selgeks kuhu soovid korstna paigaldada ja kas see on vastavuses ehitismäärusega.
- Korsten tuleb ehitada otse, mitte kaldu ega painutatuna, samuti ei ole lubatud astmetega ladumine.
- Kõik korstna küljed peavad olema tihendatud, kas krohvi- või tsemendiseguga.
- Minimaalne kaugus tuleohtlikust materjalist on 20 mm.
- Korsten võib katusest välja ulatuda kuni 1,75 m.
- Kui korsten paigaldatakse hoonest välja, peab alusvundamendi sügavus olema min. 90 cm, soovitame armeeritud betoonalust.

1 SAMM:



Tasanda alusvundament ja eemalda nurklühvijaga esimese plokki sisering

2 SAMM:



Märgi alusvundamendile korstnaploki piirjooned

3 SAMM:



Valmista liim vastavalt juhisele ja kasuta spetsiaalset liimikotti

4 SAMM:



Kata liimiga puhastatud ja niisutatud aluspind

5 SAMM:



Paigalda esimene korstnaplokk (õhukanali avad allapoole) ja veendu, et plokk oleks loodis

6 SAMM:



Jätka korstnaploki ladumist, kanna liimise plokile nagu joonisel näidatud

7 SAMM:



Kontrolli vesiloodi abil vertikaalsust

8 SAMM:




Puhasta sisemised ja välimised vuugid üleliigsest liimisest, et moodustuks sile pind

9 SAMM:



Lao korsten vajaliku kõrguseni. Suurim lubatud kõrgus läbi katuse on 1,75 m!

10 SAMM:



Paigalda korstnamüts. Korstnapitsi võib krohvida või katta korstnamantliga (korstna plekid)

11 SAMM:



Suitsutoru ühendamiseks märgi ühendusava koht korstnaplokile

12 SAMM:



Puuri ava mööda kontuurjoont trelli abil

13 SAMM:



Viimistle meisli abil ava ja täida õhukanalid tulekindla isolatsioonimaterjaliga. Ühenda toru ja tihenda see tulekindla tihendusnõoriga

14 SAMM:



Märgi tahmaluugi koht korstnaplokile ja puuri ava trelli abil või ...

15 SAMM:



... lõika ketaslõikuri abil

16 SAMM:



Paigalda tahmaluuk

Tehniline informatsioon:

Survetugevus	2MPa
Tihedus	750kg/m ³
Soojusjuhtivus koefitsent	1/λ=0,26 m ² K/W
Temperatuuriklass	450°C max

Scancore moodulkorstna süsteemile on omistatud sertifikaat nr 1630-CPD-0667, mis kinnitab CE märgistust T450 N1 D 3 G20 ja on toodetud vastavuses Euroopa tootestandardiga EVS-EN1858:2008.