



- | | | |
|---|----------------|--|
|  | K110 | kanalisatsioonitorustik toru mõõduga |
|  | | kanalisatsioonitorustiku lõigud 1. korruse lae lähedal |
| | P1K 110 | kanalisatsioonitorustiku püstik |

MÄRKUSED:

1. Kanalisatsioonipüstikutele paigaldada 1. ja 2. korrusel puhastusluuk
2. Kõik kanalisatsiooni ühendused WC pottidelt teha toruga De110, valamute ja vanni ühendused torudga De50, köögivalamute ühendused $\varnothing 75$
3. Kanalisatsioonitorude min. kalded voolu suunas
 $\varnothing 32, \varnothing 50 \quad i > 0,035$
 $\varnothing 75 \quad i > 0,03$
 $\varnothing 110 \quad i > 0,02$
4. Kanalisatsioonitorustikule paigaldada tuletõkkepiiretest läbiminekukohal tuletõkkemansett
5. Tehnilise ruumi trapp peab olema kuiva haisulukuga